



УЧРЕЖДЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

119991, Москва,
Ломоносовский проспект, д. 2

Телефон: 8 499 134-30-83
Факс: 8 499 134-70-01
e-mail: info@nczd.ru

Исх. №

8/11

"15" 03 20 10 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор, академик РАМН

А.А.Баранов



Экспертное заключение

Углубленные лабораторные исследования тепло- и звукоизоляционных материалов из минерального волокна PureOne, проведенные по показателям: миграция органических веществ в воздух (формальдегида, фенола, ацетальдегида, ацетона, этанола и аммиака), радиологический контроль и определение индекса токсичности выявили, что представленный на исследование образец соответствует гигиеническим требованиям.

Отсутствие миграционных компонентов 2-го класса опасности в воздушную среду (фенола и формальдегида) позволяет определить материал PureOne из минерального волокна, производства ООО «УРСА Серпухов», как экологически чистый и рекомендовать его для использования при строительстве и реконструкции дошкольных общеобразовательных учреждений, школ и лечебно-профилактических учреждений.

Зам.директора по науке
НИИГ и ОЗДиП
д.м.н., профессор

Зав. отделом
руководитель ИЛЦ, к.б.н.

Ведущий инженер



Сухарева Л.М.

Текшева Л.М.

Воробьева Г.В.